

Møte 250123 vedr termofotografering – notater fra Lajla

Til stede: Kathrine Hope Langtind (styreleder), Lajla Sørensen (styremedlem), Christel Jørgensen (beboer), Elin Waagen (beboer), Ken Ove Johansen (vaktmester), Lars Ytterhus (Byggmester Furunes)

19 andeler er termofotografert, bildene er lagret i en Teams mappe som styret har tilgang til.

Kjent problematikk med bygninger fra denne tiden.

Ikke en løsning som kan brukes i alle boenheter.

Generelt kaldere i lavere etasjer.

Gassovner brukes i enkelte enheter – dette medfører økt fuktighet i leiligheten, økt fuktighet kan føles kaldt.

Viktig med tilluft inn i leiligheten.

Avfukter kan være et tiltak. Gummilist i verandadør. Varmeovn som fordeler luft/roterer (slik varmepumpe gjør).

Fordeler med varmepumpe: Sirkulerer luft, fordeler luft/varme, reduserer strømforbruk.

Problemer i leiligheter med vegg mot inngangene.

Det er tatt bilder fra alle etasjer og type leiligheter.

Svake punkter – mur møter tre.

Hva er mulig å gjøre i leilighetene? Sende Lars fra Byggmester Furunes en mail.